

Гигиеническая характеристика продукции:

Вещества, показатели (факторы)	Фактическое значение	Гигиенический норматив
Цезий-137, Бк/кг	Менее 6,4 Бк/кг	
Калий-40, Бк/кг	377,6 Бк/кг	
Радий-226 Бк/кг	23,6 Бк/кг	
Торий-232 Бк/кг	29,3 Бк/кг	
А эфф. Бк/кг	91,7 Бк/кг	До 370,0 Бк/кг

Область применения:

для теплового изоляции строительных конструкций жилых, общественных и производственных зданий, промышленного оборудования

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:
в соответствии с рекомендациями изготовителя.

Информация, наносимая на этикетку:

в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты "Термотекс"

соответствует ~~(соответствует)~~ Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам.

Настоящее экспертное заключение выдано для целей ~~эксплуатации и реализации~~ ~~реализации~~ ~~принадлежности~~ подтверждения соответствия продукции Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам

Главный врач

(заместитель главного врача)



Иваненко А.В.

Мизтайлов А.В.

Заведующий отделом
организации оказания санитарно-эпидемиологических услуг

Гордеева Т.И.

Эксперт (эксперты)

Митянина Т. В.

